

**ПРИКАЗ**

по МБДОУ Трубчевский детский сад комбинированного вида «Белочка»

№ 35 от 18.11.2019 года

**«Об утверждении мероприятий по электробезопасности»**

В соответствии с предписанием № 967/12-ЭП-Б от 29.10.2019 г. по результатам проверки Приокским Управлением Ростехнадзора **приказываю:**

1. Утвердить разработанные Мероприятия по электробезопасности МБДОУ детский сад комбинированного вида «Белочка» с целью устранения выявленных нарушений.
2. Все нарушения устранить до 30.12.2019 года.
3. Назначить завхоза Аношкину В.Г. ответственным за своевременное выполнение мероприятий и устранение нарушений.
4. Контроль за исполнением приезда оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ детский сад комбинированного вида «Белочка»

Т.И.Хими́на



С приказом ознакомлена 18.11.2019г.

В.Г.Аношкина

№	Мероприятие	Срок	Ответственный
1	Утвердить разработанные Мероприятия по электробезопасности МБДОУ детский сад комбинированного вида «Белочка» с целью устранения выявленных нарушений.		
2	Все нарушения устранить до 30.12.2019 года.	до 30.12.2019 г.	Заведующий Т.И.Хими́на
3	Назначить завхоза Аношкину В.Г. ответственным за своевременное выполнение мероприятий и устранение нарушений.		
4	Контроль за исполнением приезда оставляю за собой.	до 30.12.2019 г.	Заведующий Т.И.Хими́на
5	Принести виды электробезопасности на	до 30.12.2019 г.	Завхоз В.Г.Аношкина
6	Завхоз		Завхоз В.Г.Аношкина
7	Устранить нарушения правил	до 30.12.2019 г.	Завхоз В.Г.Аношкина
8	С приказом ознакомлена 18.11.2019г.		В.Г.Аношкина
9	Издать приказ о назначении лица, ответственного за присвоение I группы допуска	до 30.12.2019 г.	Заведующий Т.И.Хими́на
10	Составить перечень лиц, которым необходимо иметь группу допуска по электробезопасности	до 30.12.2019 г.	Завхоз В.Г.Аношкина
11	Составить график проверки знаний электроотлического персонала	до 30.12.2019 г.	Завхоз В.Г.Аношкина
12	Очистить РУ и помещения РУ от пыли и грязи	до 30.12.2019 г.	Электрик ХЭК
13	Составить график очистки РУ	до 30.12.2019 г.	Завхоз В.Г.Аношкина





СЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ детский сад  
комбинированного вида «Белочка»  
Т.И.Химина  
от «18» 11 2019 г.

Мероприятия по устранению нарушений по электробезопасности  
МБДОУ Трубчевский детский сад комбинированного вида «Белочка»  
по предписанию № 967/12-ЭП-Б

№	Мероприятие по устранению нарушения	Срок устранения нарушения	Ответственный
1.	Разработать график ремонтов основного электрооборудования на 2020 год	до 30.12.2019 г.	Завхоз В.Г.Аношкина
2.	Разработать инструкцию по оказанию первой помощи при несчастных случаях для ответственного по электробезопасности	до 30.12.2019 г.	Заведующий Т.И.Химина
3.	Защитить от коррозии открыто проложенные заземляющие проводники	до 30.12.2019 г.	Электрик ХЭК
4.	Направить в РОО заявку на оплату разработки паспорта заземляющего устройства	до 30.12.2019 г.	Заведующий Т.И.Химина
5.	Нанести знаки электробезопасности на щиты освещения	до 30.12.2019 г.	Завхоз В.Г.Аношкина
6.	Разработать перечень работ, выполняемых электротехническим персоналом в порядке текущей эксплуатации	до 30.12.2019 г.	Завхоз В.Г.Аношкина
7.	Определить перечень лиц, имеющих право единоличного осмотра энергоустановки	до 30.12.2019 г.	Завхоз В.Г.Аношкина
8.	Составить перечень должностей и профессий неэлектрического персонала, которым необходимо присвоение 1 группы допуска	до 30.12.2019 г.	Завхоз В.Г.Аношкина
9.	Издать приказ о назначении лица, ответственного за присвоение 1 группы допуска	до 30.12.2019 г.	Заведующий Т.И.Химина
10.	Составить перечень лиц, которым необходимо иметь группу допуска по электробезопасности	до 30.12.2019 г.	Завхоз В.Г.Аношкина
11.	Составить график проверки знаний электротехнического персонала	до 30.12.2019 г.	Завхоз В.Г.Аношкина
12.	Очистить РУ и помещения РУ от пыли и грязи	до 30.12.2019 г.	Электрик ХЭК
13.	Составить график очистки РУ	до 30.12.2019 г.	Завхоз В.Г.Аношкина