

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Брянской области
г. Брянск, ул. Дуки, 59, 8(4832) 443-111, Mths.bryansk@gmail.com

(наименование территориального органа МЧС России)
(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Трубчевскому району
г. Трубчевск, ул. Ленина, 56, 8-991-317-45-19, trubchevsk.ond32@yandex.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,
электронный адрес)

Предписания N 6/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

Трубчевский детский сад комбинированного вида «Белочка»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Трубчевскому району (Главного государственного инспектора Трубчевского района по пожарному надзору) капитана внутренней службы Белоусова А.Г. от 26.02.2020г. №6, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 04 марта по 18 марта 2020 года проведена плановая выездная проверка инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Трубчевскому району старшим лейтенантом внутренней службы Щепетковым Николаем Петровичем, старшим инженером Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Брянской области» капитаном внутренней службы Ячменевым Евгением Юрьевичем (Приказ Главного управления МЧС России по Брянской области №124 от 27.03.2017 года «Об аттестации Авраменко Сергея Семеновича, Амелина Алексея Александровича, Лемешева Олега Анатольевича, Ячменева Евгения Юрьевича в качестве экспертов, привлекаемых МЧС России к проведению мероприятий по контролю в области обеспечения пожарной безопасности»).

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

выполнения юридическим лицом и должностными лицами требований пожарной безопасности по
адресу: Брянская обл., г. Трубчевск, улица Володарского, 2В

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ Трубчевский детский сад комбинированного вида «Белочка»
Химиной Татьяной Ивановной;

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Уровень громкости, формируемый речевыми оповещателями системы	Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о	17 июля 2020 года	

<p>оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, ниже допустимого уровня шума. Речевые оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают разборчивость передаваемой речевой информации. (Техническое заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Брянской области от 10.03.2020 года №10(12), протоколы проведения измерения уровня звука, создаваемого СОУЭ от 10.03.2020 года №№12/40, 12/41, 12/42, 12/43, 12/44, 12/45, 12/46, 12/47, 12/48)</p>	<p>требованиях пожарной безопасности» п.2 ч.1 ст.6, ч.4 ст.84, Свод правил СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п.4.6, п.4.8</p>		
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДПР по Трубчевскому району

старший лейтенант внутренней службы

Щепетков Николай Петрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



" 18 " Марта 2020 г.

М.Л.П. <*>

Предписание для исполнения получил (а):

Заведующий МБДОУ Трубчевский детский

сад комбинированного вида «Белочка»

Химиная Татьяна Ивановна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

" 18 " Марта 2020 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.