



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: [tula@priok.gosnadzor.ru](mailto:tula@priok.gosnadzor.ru)  
ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: [bryansk@priok.gosnadzor.ru](mailto:bryansk@priok.gosnadzor.ru)

**Предписание №967/12-ЭП-Б**

Брянская обл, Трубчевский район  
г Трубчевск, ул Володарского д 2В  
(место составления)

29 октября 2019 г.

(дата составления)

МБДОУ детский сад «Белочка»  
Химины Татьяна Ивановна

Мною, государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Брянской области Ключанцевым Ю.Н. в процессе проведённой, согласно Распоряжения №2-967-р от 25.09.2019г. заместителя руководителя Приокского Управления Ростехнадзора, внеплановой проверки технического состояния электрохозяйства МБДОУ детский сад «Белочка» и организации его эксплуатации, в присутствии ответственного за электрохозяйство, выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

| № п/п | Описание(суть)выявленного нарушения  | Наименование нормативного документа и № пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения | Срок устранения нарушения |
|-------|--|---|---|---------------------------|
| 1     | 2  | 3   | 4   | 5                         |
| 1     | Отсутствует годовой график на все виды ремонтов основного электрооборудования                  | ПТЭЭП 1.6.3.  | Устранить нарушение                                     | До 30.12.19               |
| 2     | Отсутствует личная инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве | ПТЭЭП 1.7.14.   | Устранить нарушение                                     | До 30.12.19               |
| 3     | Открыто проложенные заземляющие проводники не защищены от коррозии                             | ПТЭЭП 2.7.7.  | Устранить нарушение                                     | До 30.12.19               |
| 4     | Отсутствует паспорт заземляющего устройства  | ПТЭЭП 2.7.15.   | Устранить нарушение                                     | До 30.12.19               |
| 5     | На щитах освещения не нанесены знаки электробезопасности                                       | ПТЭЭП 2.12.7.   | Устранить нарушение                                     | До 30.12.19               |
| 6     | Отсутствует журнал выдачи-возврата ключей от электроустановки                                  | ПТЭЭП 1.8.9.  | Устранить нарушение                                     | До 30.12.19               |

|    |   |                  |                     |             |
|----|---|------------------|---------------------|-------------|
| 7  | Отсутствует перечень работ, выполняемых электротехническим персоналом в порядке текущей эксплуатации                        | ПТЭЭП<br>1.8.2.  | Устранить нарушение | До 30.12.19 |
| 8  | Отсутствует перечень лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров   | ПТЭЭП<br>1.8.2.  | Устранить нарушение | До 30.12.19 |
| 9  | Отсутствует перечень лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановки   | ПТЭЭП<br>1.8.2.  | Устранить нарушение | До 30.12.19 |
| 10 | Отсутствует перечень должностей и профессий неэлектротехнического персонала, которым необходимо присвоение I группы допуска | ПТЭЭП<br>1.4.4.  | Устранить нарушение | До 30.12.19 |
| 11 | Не издан приказ о назначении лица, ответственного за присвоение I группы допуска  | ПТЭЭП<br>1.4.4.  | Устранить нарушение | До 30.12.19 |
| 12 | Отсутствует перечень лиц, которым необходимо иметь группу допуска по электробезопасности                                    | ПТЭЭП<br>1.4.3.  | Устранить нарушение | До 30.12.19 |
| 13 | Отсутствует график проверки знаний электротехнического персонала  | ПТЭЭП<br>1.8.2.  | Устранить нарушение | До 30.12.19 |
| 14 | РУ и помещения РУ не очищаются от пыли и грязи  | ПТЭЭП<br>2.2.17. | Устранить нарушение | До 30.12.19 |
| 15 | Отсутствует график очистки РУ   | ПТЭЭП<br>2.2.17. | Устранить нарушение | До 30.12.19 |

Информировать руководителя МБДОУ детский сад «Белочка», что в соответствии с пунктом 1.2.9.ПТЭЭП за нарушения в работе электроустановок персональную ответственность несут: руководитель потребителя; лицо ответственное за электрохозяйство; работники, непосредственно обслуживающие и проводящие ремонт электроустановок.

**В обязанности руководителя Потребителя ( п.1.2.2 ПТЭЭП) входит обеспечить выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора в установленные для этого сроки и после истечения каждого срока направлять уведомление об исполнении пунктов предписания лицу, ответственному за проведение проверки, в связи с чем рекомендуется издать приказ, в котором определить мероприятия по устранению отмеченных нарушений, ответственных за исполнение и сроки исполнения мероприятий. Приказ для контроля представить в Приокское Управление Ростехнадзора. Неисполнение предписания органов Ростехнадзора влечет ответственность по КоАП РФ.**

Государственный инспектор отдела  
государственного энергетического надзора



Ключанцев Ю.Н.

Экземпляр настоящего предписания  
для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ детский сад «Белочка»

Химина Т.И.